H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
TECOMÁN
POR LA GRANDEZA DE SU GENTE

26. ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
TECOMÁN
POR LA GRANDEZA DE SU GENTE
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
2024-2027

Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 3, en la Cabecera Municipal de Tecomán.

DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL
No. OPTEC-FAIS-037-2025

LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA DE ACLARACIONES: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
13:00 HORAS

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
Urincho Construcciones S.A. de C.V.	Edgar Pasión Alcaraz	

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Ing. Ana Carolina González Rodríguez

Encargada del despacho de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Acta de Junta de Aclaraciones

Acta de Junta de Aclaraciones del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. OPTEC-FAIS-037-2025,** de la obra; **Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 3, en la Cabecera Municipal de Tecomán.** De conformidad como se establece en la convocatoria de la presente licitación y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33, de la ley de Obras Públicas del Estado de Colima.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Lugar y fecha.

En la ciudad de Tecomán, Colima, Siendo las **13:00** horas del día **05 de Septiembre del 2025**, se reunieron en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Municipio de Tecomán, Colima, sita en Medellín No.280, Colonia Centro, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta.

2.- Preside el Acto.

Presidiendo dicho acto la **Ing. Ana Carolina González Rodríguez** con carácter de Encargada del despacho de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán Col.

3.- Motivo.

Realizar la Junta de Aclaraciones de la obra: **Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 3, en la Cabecera Municipal de Tecomán.** Del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** No. **OPTEC-FAIS-037-2025.**

4.-Fecha de visita al sitio de realización de los trabajos.

De conformidad con lo establecido en la convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** No. **OPTEC-FAIS-037-2025,** y con fundamento a lo señalado en el **artículo 31 fracción IV de la Ley Estatal de obras públicas,** la visita de los trabajos se llevó a cabo el día 05 de Septiembre del 2025.

5.- Aclaraciones de la Dependencia a los Licitantes

Preguntas que formula el licitante:

URINCHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

P: EN LA PARTIDA LUMINARIAS DIRECTAS, LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE LA LUMINARIA, ESPECIFICA EL USO DE GRUA PARA SU INSTALACION. PARA ESTE TIPO DE LUMINARIA, POR LA ALTURA A LA QUE SE ENCUENTRA, SE PUEDE USAR EQUIPO HIDRAULICO CON CANASTILLA, PERO SIN GRUA. ¿ES OBLIGATORIO CONSIDERAR EL USO DE GRUA?

R: CONSIDERAR EQUIPO HIDRAULICO CON CANASTILLA.

P: EN LA PARTIDA LUMINARIAS DIRECTAS, NO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE CABLE THW CAL. 12 NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LA LAMPARA NUEVA Y REEMPLAZO DEL CABLEADO EXISTENTE HASTA LA RED DE BAJA TENSION. TAMPOCO SE CONSIDERA EL SUMINISTRO DE CONECTORES BIMETALICOS CAL. 6, 2 PIEZAS POR LUMINARIA. LA PREGUNTA ES ¿SE MODIFICARÁ EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA PARA CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOS MATERIALES ¿

R: SE MODIFICARÁ EL CATALOGO PARA CONSIDERAR ESTOS CONCEPTOS, SE ANEXA NUEVO CATALOGO.

P: EN LA PARTIDA LUMINARIAS DIRECTAS, NO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE FOTOSELDA PARA EL ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS. LA PREGUNTA ES ¿ SE MODIFICARÁ EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA PARA CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOS MATERIALES¿.

R: SE MODIFICARÁ EL CATALOGO PARA CONSIDERAR ESTOS CONCEPTOS, SE ANEXA NUEVO CATALOGO.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	**Rehabilitacion del sistema de alumbrado publico**		
	POLIGONO 3 de la acebecra muncipal de tecoman.		
A1	**LUMINARIAS DIRECTAS**		
2	Suministro e instalación de luminario de LED de 50	PZA	108.0000
	WATTS de potencia, con garantia 10 años, con una		
	proctección IP65, con eficiencia luminica minima de		
	110 lm/w incluye: cierre de instalaciones, maniobra de		
	izado, fletes, grúa y/o equipo hidraulico con canastilla, mano de obra y todo lo necesario		
	para su perfecto funcionamiento.		
315-IEL-03-100	Suministro y colocación de conector cilindrico	PZA	216.0000
	bimetalico ponchable calibre 6, incluye: manga,		
	ponchado, mano de obra y todo lo necesario.		
sum-11	Suministro y colocación de conector cilindrico	PZA	100.0000
	bimetalico ponchable calibre 1/0, incluye: manga,		
	ponchado, mano de obra y todo lo necesario.		
sum-15	Suministro y colocación de conector "L" ponchable	PZA	100.0000

	calibre 3/0-4/0, incluye: manga, ponchado,3 puntas de		
	cable de aluminio a 15cm, mano de obra y todo lo		
	necesario.		
sum-07	Suministro y colocación de cable tipo THW calibre 12	M	648.0000
	marca CONDUMEX o similar en calidad y precio,		
	incluye: conexiones, cinta aislante y todo lo necesario		
	para su correcta instalación.		
5	Fotocelda 220/110 V. se debe considerar para este trabajo: suminstro y colocacion de materiales menores, mano de obra, herramienta,y equipo, limpieza de la zona de trabajo, retiro de material sobrante fuera de la obra.	PZA	108.0000
301-PRE-03-168	Retiro de liminaria existente a una altura no mayor a 9	PZA	108.0000
	mts , incluye: herramienta, mano de obra y todo lo		
	necesario para su correcta instalación.		
A1	**TOTAL LUMINARIAS DIRECTAS**		
A2	**LUMINARIAS CIRCUITO**		
6	Suministro e instalación de luminario de LED de 70	PZA	168.0000
	WATTS de potencia, con garantia 10 años, con una		
	proctección IP65, con eficiencia luminica 110 lm/w		
	incluye: cierre de instalaciones, maniobra de izado,		
	fletes, grúa y/o equipo hidraulico con canastilla, mano de obra y todo lo necesario para su		
	perfecto funcionamiento.		
4	Suministro e instalación de luminario de LED de 100	PZA	25.0000
	WATTS de potencia, con garantia 10 años, con una		
	proctección IP65, con eficiencia luminica minima de		
	110 lm/w incluye: cierre de instalaciones, maniobra de		
	izado, fletes, grúa y/o equipo hidraulico con canastilla, mano de obra y todo lo necesario		
	para su perfecto funcionamiento.		
315-IEL-03-100	Suministro y colocación de conector cilindrico	PZA	386.0000
	bimetalico ponchable calibre 6, incluye: manga,		
	ponchado, mano de obra y todo lo necesario.		
sum-11	Suministro y colocación de conector cilindrico	PZA	33.0000
	bimetalico ponchable calibre 1/0, incluye: manga,		
	ponchado, mano de obra y todo lo necesario.		
sum-07	Suministro y colocación de cable tipo THW calibre 12	M	5,398.2000
	marca CONDUMEX o similar en calidad y precio,		
	incluye: conexiones, cinta aislante y todo lo necesario		
	para su correcta instalación.		
sum-02	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 de	M	300.0000
	aluminio cal 6, aereo, incluye: suministro, colocación,		
	desperdicios, fletes y acarreos de los materiales, mano		
	de obra, herramienta y retiro sobrante fuera de la		

	obra.		
A04.12	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 de	M	300.0000
	aluminio cal 6, subterraneo, incluye: suministro,		
	colocación, desperdicios, fletes y acarreos de los		
	materiales, mano de obra, herramienta y retiro		
	sobrante fuera de la obra.		
sum-13	Suministro y colocación de Bastidor B1 y aislador 1c,	PZA	5.0000
	incluye: fijado, mano de obra, herramienta y todo lo		
	necesario.		
301-PRE-03-168	Retiro de liminaria existente a una altura no mayor a 9	PZA	193.0000
	mts , incluye: herramienta, mano de obra y todo lo		
	necesario para su correcta instalación.		

Debido a las fallas presentadas en obras anteriores, y por temas de garantías por parte del proveedor, se opta por determinar para el suministro de luminarias se deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- Potencia según concepto.
- Vida útil: 200,000 horas
- Eficiencia nominal mínima: 110 lm/W
- IRC: 70
- Voltaje: 120-277V
- Montaje sobre brazo
- Material: Aluminio y cristal
- Acabado: Gris
- Base hermética
- Drivers marca Phillips, signify o similar en calidad
- LED marca Phillips, signify o similar en calidad

Además, cumplir con la NOM 003, NOM 031, NOM 058, IP67, no menor a un IK08, sello fide y sello PAESE, así como ISO9001, por lo que en sus propuestas deberán anexar las cotizaciones de luminarias que cumplan con todas las especificaciones.
Anexar a la propuesta en el documento E-2 de la propuesta económica, las cotizaciones (mínimo 3) de los materiales más relevantes.

6.- Se les informa a las empresas que el Acto de recepción y apertura de las propuestas técnicas - económicas de esta licitación, se llevara a cabo el día 15 de Septiembre del 2025 a las 12:00 horas la propuesta técnica y la propuesta económica a las 13:00 horas en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col,

ubicada en Medellín No.280, Colonia Centro, Tecomán, Col. en cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo 37, de la Ley Aplicable.**

7.- Final

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener más preguntas que formular a la convocante, se hace constar que al término de la presente, se entrega copia del acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima y el correo electrónico de la dirección: **obraspublicas@tecoman.gob.mx**

Siendo las **13:30** horas, del mismo día en que se actúa, previa lectura de la presente Acta se da por concluido la primera y última **Junta de Aclaraciones,** por lo que firman al margen y al calce, los Servidores públicos y personas que en ella intervinieron.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.	
Nombre	Firmas
Ing. Ana Carolina González Rodríguez Encargada del despacho de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Arq. Angélica Janeth Bravo Ochoa. Jefe de Proyectos	
Ing. Francisco Javier Torres Romero. Director de Alumbrado Público.	

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA DE ACLARACIONES.		
Por los licitantes	**Representante**	**Firmas**
URINCHO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	*ING. EDGAR PASION ALCAZAR*	

- FIN DEL ACTA- -

H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
TECOMÁN
POR LA GRANDEZA DE SU GENTE

27. CARTA DE VISITA A LA OBRA

EL HOMBRE LABORA PARA SU DESARROLLO
TECOMÁN
H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL TECOMÁN POR LA GRANDEZA DE SU GENTE	**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2024-2027**
	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 3, en la Cabecera Municipal de Tecomán.
DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. OPTEC-FAIS-037-2025

LISTA DE ASISTENCIA	VISITA DE OBRA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 12:00 HORAS

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
Urincho Construcciones S.A. de C.V.	Edgar Pasión Alcaraz	

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Ing. Ana Carolina González Rodríguez

Encargada del despacho de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Acta de Visita a la Obra

En la Ciudad de Tecomán, Colima, siendo las 12:00 horas del día 05 de SEPTIEMBRE del 2025 se reunieron en la Direccion de Obras Publicas, cita en Medellín No. 280, Colonia Centro, Tecomán, Col. los representantes de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como los concursantes que al final se enlistan, suscriben y firman, con el objeto de llevar a cabo la **Visita de Obra**, del concurso mediante el procedimiento de **LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL** No. **OPTEC-FAIS-037-2025,** de la obra**: Rehabilitación del sistema de alumbrado público en polígono 3, en la Cabecera Municipal de Tecomán.** De conformidad en lo que establece la ley aplicable, así como en los requisitos y condiciones contenidas en las bases generales.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Personal técnico de la Direccion General de Desarrollo Urbano y Obras Publicas conjuntamente con personal técnico de las empresas asistentes, realizaron un recorrido al lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos motivos de esta licitación.

2.- Se cita a los licitantes interesados, a las 13:00 horas del día 05 de SEPTIEMBRE del 2025, para llevar a cabo la junta de aclaraciones en las oficinas de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sita en Medellín No. 280, Colonia Centro, Tecomán, Colima.

3.- Se les informa a las empresas presentes que para participar en la presente Licitación se tendrán que apegar estrictamente a las Circulares Aclaratorias, Especificaciones, Catálogo de conceptos, Planos y Croquis, Normas; otorgadas por esta Dependencia. Así mismo se les informa a los participantes el plazo de ejecución será de 30 días naturales a partir del día de la formalización del contrato.

Al no haber otro asunto que tratar y estando de acuerdo todos los que en ella Intervinieron, se da por concluida la visita de obra a las 12:30 horas del día de su inicio, firmando al calce todos los presentes.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.	
Nombre	Firmas
ING. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ Encargada de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	
Arq. Angélica Janeth Bravo Ochoa. Jefe de Proyectos	
Ing. Francisco Javier Torres Romero. Director de Alumbrado Público.	

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON A LA VISITA DE LA OBRA		
Por los licitantes	**Representante**	**Firmas**
URINCHO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	*ING. EDGAR PASION ALCAZAR*	

- FIN DEL ACTA- - - - - - - - - - - - -